

Prot. n. 512 2021.IV/002.13
Parma, 08/03/2021

OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. -60 DEL D.LGS. N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI A: "COMPRESIVO FERRARI: ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - (OBIETTIVO PAES, SCUOLE SICURE E SOSTENIBILI)" CUP I93H19000320004 - CUI L00162210348201900165 - CIG 862484466C

Gruppo chiarimenti 6.

QUESITO 1:

In merito al sub-criterio 3.b, chiedete prodotti migliorativi per le pavimentazioni e i rivestimenti nei bagni. Da capitolato, è specificato, anche nel CME, che intendete posare nei bagni un pavimento antiscivolo con grado R12 V4 C, che a parere dei nostri fornitori non è un prodotto ideale, perché una superficie con queste caratteristiche, essendo più secca al tatto e con microrilievi superficiali, risulta più soggetta a trattenere lo sporco e meno agevole da pulire. Si chiede, a questo punto, di che tipo di prestazione bisogna tener conto, per non cadere in una di valutazione non omogenea in fase di verifica dell'offerta tecnica.

CHIARIMENTO:

Il disciplinare di gara individua quale criterio di valutazione, nel caso specifico sotto-criterio 3.b, la possibilità per l'offerente di proporre tipologie di materiali migliorativi rispetto a quanto indicato nel progetto. Si precisa che i prodotti o le soluzioni tecniche proposte dovranno evidenziare un miglioramento in merito a prestazioni meccaniche, resistenza agli urti, durabilità nel tempo e resa estetica degli ambienti.

Non è pertanto oggetto di valutazione il grado di scivolosità di cui al quesito, fatto salvo che tutti i materiali proposti dall'offerente dovranno essere considerati antiscivolo, aventi grado $R > 9$ come da normativa DIN 51130.

QUESITO 2:

In merito al criterio di valutazione 3.b che ha come tematica le pavimentazioni ed i battiscopa di tutti gli ambienti interni il disciplinare di gara specifica che l'offerta tecnica dovrà essere orientata ad un miglioramento delle prestazioni meccaniche, resistenza agli urti durabilità nel tempo e resa estetica. Non sono presenti nelle documentazioni tecniche specifici parametri delle soluzioni previste da progetto e risulta pertanto impossibile fornire un miglioramento. Chiediamo pertanto che vengano indicati dati di riferimento delle singole pavimentazioni quali assorbimento all'acqua, resistenza alla flessione, resistenza all'attacco chimico, resistenza all'usura e abrasione, resistenza alle macchie al fine di poter fornire debito raffronto dei materiali che si intende proporre.

CHIARIMENTO:

In merito al criterio in oggetto si chiarisce quanto segue: i prodotti previsti per le pavimentazioni e battiscopa, come riportato nelle specifiche voci di elenco prezzi unitari, sono desunti dal Prezziario

Regionale delle Opere Pubbliche Regione Emilia Romagna e riguardano materiali rispondenti alla normativa UNI EN 14411. I valori di prestazione richiesti dal quesito sono da considerarsi i minimi previsti dalla summenzionata norma. Pertanto l'offerta del concorrente dovrà tendere a migliorare tali caratteristiche minime prestazionali.

Il RUP

Geom. Marco Ferrari

